РУЧНОЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8

ГОСТ 7276—54

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

Дата изготовления ____________________

№ огнетушителя ______842-13______

Центр научно-технической информации и пропаганды
г. Калинин — 1970

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Заряд	углекислый газ в сжиженном состоянии, ГОСТ 8050-64
2. Вес заряда, кг:	
для огнетушителей ОУ-2 . . .	1,5—0,1
ОУ-5 . . .	3,5—0,1
ОУ-8 . . .	5,7—0,2
3. Баллон испытан гидравлическим давлением, $кгс/см^2$	255
4. Разрыв предохранительной мембраны	при температуре не менее 50°C и давлении 180—220 $кгс/см^2$

5. Испытан на герметичность согласно ГОСТ 7276-54
6. Вес незаряженного огнетушителя без раструба и кронштейна выбит на квадрате вентиля.

ГАРАНТИЯ

Предприятие гарантирует безотказную работу огнетушителя в течение трех лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и зарядки, а также при наличии пломб на запорном и предохранительном устройствах.

Утечка углекислоты в течение гарантийного срока не должна превышать 250 г. Если огнетушители не выдержат гарантийного срока работы в условиях нормальной эксплуатации, завод-изготовитель обязуется бесплатно отремонтировать или заменить их на новые.

ОТК

За[illegible]чая

ИНСТРУКЦИЯ

Огнетушитель применяется для тушения небольших очагов пожара всех видов горючих веществ и электроустановок, находящихся под напряжением не более 380 в, кроме веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (кинолента, термит и т. п.).

ПРИ ПОЖАРЕ: снять огнетушитель с кронштейна и направить раструб на огонь. Открыть вентиль до отказа и подводить струю снега к огню с края.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При пользовании огнетушителем баллон не наклонять в горизонтальное положение, т. к. при этом не обеспечивается нормальная работа огнетушителя.

НЕ ДОПУСКАТЬ:

а) температуры окружающего воздуха свыше +30°С;
б) прямого попадания солнечных лучей;
в) расположения рядом с нагревающими устройствами;
г) воздействия бензина, масла и влаги;
д) ударов по огнетушителю;
е) проверки веса заряда углекислоты реже одного раза в три месяца (минимально допустимый вес заряда для огнетушителей ОУ-2 — 1,25; ОУ-5 — 2,85; ОУ-8 — 4,70).

ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Использованный огнетушитель заряжается сжиженным углекислым газом ГОСТ 8050-64. Для обеспечения полного отсутствия влаги рекомендуется отстой углекислоты в течение двух часов.

В случае переполнения огнетушителя допускается кратковременным открытием вентиля выпустить излишек углекислоты в атмосферу.

При недостатке веса заряда необходимо дозарядить огнетушитель до нормы.

Герметичность запорного устройства и предохранительной мембраны проверяется мыльной пеной, после чего маховичок и предохранительная мембрана пломбируются.

1.30
/20

ВНИМАНИЕ! Не допускать к зарядке огнетушители:

а) с просроченными баллонами (срок службы баллона выбит на сфере, например, 1-69-74 означает срок следующего освидетельствования — январь 1974 года;

б) с неисправностью запорного и предохранительного устройств.

Примечание. Переосвидетельствованию Госгортехнадзором в срок должны подвергаться все баллоны огнетушителей независимо от зарядки.

При транспортировке на зарядку и после зарядки огнетушители упаковываются в ящичную тару, они не должны испытывать ударов друг о друга.

При длительной транспортировке огнетушители должны завертываться в бумагу и упаковываться в деревянную тару.

Подп. к печ. 12/VI-70 г. Формат 60×84/16.
Объем 0,25 п. л. Заказ 804. Тираж 250 000.

г. Калинин, Областная типография.

П...ОРТ

га... женный ГО... 950-64
кг. ...
огне... бе... руба и
вентил...
ельной м... — при темп
давлении 180—220 кгс/см^2.

П… ОРТ

га… женный ГО… 950-64
кг. …
огнет… бе… руба и
вентил…
ельной м… — при темп
давлении 180—220 кгс/см².



П...ОРТ

гa... женный ГО... 950-64
кг.
огне... бе... руба и
венти...
ельной м... — при темп
давлении 180—220 кгс/см².